

MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE
ESSAIS DE CONFORMITÉ ET EXAMEN DE MATÉRIELS

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU**
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir du 3 avril 2017

PROCÈS-VERBAL N° 16/14360/C/1
Délivré en extension du procès-verbal n°16/14360

Matériau présenté par : INDETEX N.V.
Rue du Mont Gallois
58-7700 Mouscron
BELGIQUE

Marque commerciale : ARTICLE N°13/07 MOLLETON - 11/06 - 14/06 - 15/06 - SATIN
MOLLETON / 15190-15191

Description sommaire : Tissu uni présentant une ou deux faces molleton

Composition globale : 100 % Coton ignifugé

Masse : De 250 à 350 g/m²

Épaisseur : De 0,8 à 1,5 mm

Coloris : Unis variés

Nature des essais : Essais au brûleur électrique
Vieillessement accéléré en chambre climatique

Classement : **M1**

Durabilité du classement : Non limitée (Matériau non lavable, non nettoyeable à sec)

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 31/05/2017

Pour le Directeur,
le chef du pôle mesures physiques et sciences de
l'incendie


Hervé BAZIN

Le responsable technique



Jennifer CHERON